राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0
सेक्टर–सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

प्रबंधक, जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	प्रबन्धक
एकत्र करने का दिनांक	06–06–2025
प्राप्त होने का दिनांक	06–06–2025
विश्लेषण का दिनांक	09–06–2025
जल प्राप्ति का स्थान	पेयजल नल भू–तल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिकिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्तााति भाग (फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी0पी0एम0	नहीं
एल्बूमिनाइड अमोनिया पी0पी0एम0	नहीं
37 से0ग्रे0 पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी0पी0एम0	नहीं
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी0पी0एम0	138.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी0पी0एम0	82.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी0पी0एम0	56.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी0पी0एम0	52.0
स्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	28.0
अस्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	24.0
क्लोराईड्स पी0पी0एम0	32.0
नाईट्राइट्स पी0पी0एम0	नहीं
नाइट्रेट्स पी0पी0एम0	नहीं
फ्लोराइड पी0पी0एम0	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी0पी0एम0	नहीं
अभ्युक्ति	पेय योग्य

संख्या–2257 दिनाँक 10-6-2025

संख्या 99 / D

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबंधक, जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ ।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम / नगर पालिका, लखनऊ।

वरिष्ठ लैब0 टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ।

10/6/25
अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ।

S. Mathai
Officiating Principal
GD Goenka Public School
Sect. B, Sushant Golf City, Lucknow

Suresh Kumar Goel

G.D. Goenka Public School ★ Sec. B, Sushant Golf City ★ Lucknow

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ

प्रबंधक, जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद – प्रबंधक

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनाँक तथा समय	प्राप्त होने का दिनाँक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (Colony count on Nut. Agar)		Presumptive coliform count				अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या /100 मि0ली0 मौलिक जल से (एम0पी0एन0 कोलीफार्म /100 मि0ली0)	इ0एम0बी0 एगर रिपोर्ट /24घंटे 37°c	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine) P.P.M.	अभ्युक्ति
						प्रत्येक परखनली मे रखे गये जल की मात्रा	50 मि0 ली0	10 मि0 ली0	1 मि0 ली0				
				48 घंटे में 37 से0ग्रे0 तापमानपर	72 घंटे में कमरे के तापमानपर	रखी गई परखनली की संख्या	1	5	5				
84 / डी.	06–06–2025	06–06–2025	पेयजल नल भू–तल	09	14	11	0	1	0	1	–	नही	संतोषप्रद

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रबंधक, जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ ।

2–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका परिषद, लखनऊ ।

संख्या 2257 ..... दिनाँक 10-6-2025

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0
लखनऊ

8/6/25
अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0
लखनऊ

S. Mathai

Sarvesh Kumar Goel

G.D. Goenka Public School ★ Sec. B, Sushant Golf City ★ Lucknow